



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.004104.12.22 Дата 08. 12. 2022 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 22/02.12.003375-2 от 11.10.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 17.10.2022 по 05.12.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "ИЗОГЕРТЗ ТЕХНОЛОГИИ" (ИНН:7733374602, ОГРН:1217700466455)
Адрес: 125476, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Тушино, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 3, помещ. 304 (Россия)

Объект экспертизы: Акустические маты IZOGERTZ SOUNDMAT: 10, 14

Сведения об изготовителе: ООО "ИЗОГЕРТЗ ТЕХНОЛОГИИ"
Адрес: 125371, г. Москва, 2-й Тушинский проезд, д. 12 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.99.19-001-73585408-2022 "Акустические маты IZOGERTZ SOUNDMAT"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.99.19-001-73585408-2022 "Акустические маты IZOGERTZ SOUNDMAT", свидетельство на товарный знак, договор аренды, маркировка, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой шумопоглощающее вибродемпфирующее полотно для строительных конструкций из стеклянного волокна с двухсторонней защитной оболочкой из стеклянной ткани или нетканного пропиленового полотна(спанбонда)

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.22.16903 от 24.11.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	0	не более 2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,003	0,01

017886

Вещества, показатели (факторы)**Фактическое значение****Гигиенический норматив**Стирол, мг/м³

менее 0,001

0,002

Дибутилфталат, мг/м³

менее 0,005

0,1

Диоктилфталат, мг/м³

менее 0,005

0,02

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли(стекловолокно)

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаза.

Область применения: Для теплоизоляции, звукоизоляции, звукопоглощения и виброизоляции строительных конструкций в капитальном жилищном, гражданском и промышленном строительстве или реконструкции и ремонте зданий и сооружений

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке, производстве и применении соблюдение требований ТУ 23.99.19-001-73585408-2022. При установке применять СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (рукавицы), соблюдение требований инструкции по монтажу.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции, номер партии и дата изготовления, обозначение технических условий

Заключение: Продукция: Акустические маты IZOGERTZ SOUNDMAT: 10, 14 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по гигиене труда

Г. В. Васильева

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции.

Е.Л. Скворцова

Руководитель (заместитель) органа инспекции

В.Ю. Иванов

